

ПМ 56250041000118276273 от 05.06.2025



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Оренбургской области**

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14

E-Mail: oren-rpn@esoo.ru, сайт: 56.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

**Предписание об устранении выявленных нарушений**

27.06.2025 № 56-07-22/КНД-729-2025

ЮЗТО Управления Роспотребнадзора  
по Оренбургской области  
ул. Молодежная, 47, г. Сорочинск,  
Оренбургская область  
(место выдачи)

27.06.2025

(дата выдачи)

МБОУ «Токская СОШ», ИНН 5631004599, ОГРН 1025603215593

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

**описание каждого нарушения, с указанием конкретных структурных единиц нормативных правовых актов:**

**По адресу:** 461159, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Токское, ул. Мира, д. 38 выявлены следующие нарушения:

- В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», покрытие стен, потолка в туалете для девочек, покрытие потолка в туалете для мальчиков имеет дефекты, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.







---

(порядок и сроки обжалования предписания)

электронная почта –  
toksk68@mail.ru

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Направление предписания почтовым отправлением с уведомлением:

---

---

